



Informasjon til naboer av Speira AS avd. Holmestrand

Vi ønsker med dette å gjøre allmennheten kjent med vår virksomhet sett ut fra et sikkerhetsperspektiv for naboer og nærområdet. Dette innebærer en beskrivelse av de aktiviteter og farlige stoffer ved vår virksomhet som kan få konsekvenser for allmennheten ved en eventuell nød- og ulykkesituasjon.

Risikoanalyse foretatt av eksternt firma viser at sannsynligheten for en større ulykke som kan ramme lokalbefolkningen er svært liten.



Aktiviteter ved virksomheten

Anlegget i Weidemanns gate består av et støperi og et valseverk. Smelting av aluminium foregår i to smelteovner i støperiet samt et roterovnsanlegg som gjenvinner aluminium. Til oppvarming av smelteovnene og roterovnene benyttes LPG (propan/butan). Støperiet og valseverket i byen ligger tett på boliger, butikker, friluftsområde og båthavn.

Storulykkeforskriften

Speira Holmestrand omfattes av storulykkeforskriften og skal derfor utarbeide informasjon til personer, naboer og nærliggende virksomheter som kan bli berørt av en storulykke. En slik informasjon skal inneholde opplysninger om at virksomheten er

omfattet av storulykke-forskriften, hvilke aktiviteter som foregår på området og hvilke kjemikalier som er i bruk i virksomheten.

I tillegg skal en gi opplysninger om hva som evt. kan føre til en storulykke, hvordan eventuell varsling vil skje og mulige storulykkescenarier. Det skal sikres at informasjonen gjennomgås periodevis og oppdateres om nødvendig.

Speira Holmestrand omfattes av forskriftens bestemmelser på grunn av to LPG-tanker på anlegget. LPG er klassifisert som:

- H220 d Ekstremt brannfarlig gass
- H280 Inneholder gass under trykk, kan eksplodere ved oppvarming

LPG er en fellesbetegnelse for to ulike gasstyper; propan og butan. De to tankene på anlegget er fylt med en blanding av disse to gassene, hvorav butan utgjør ca. 65%. Ved atmosfærisk trykk og normal omgivelsestemperatur er propan og butan i gassform.

LPG-anlegget vårt består av to forbruks tanker på 115m³ hver. Tankene er plassert i ytterkant av Speiras anleggsområde. Tankene er koblet sammen med rør, men er atskilt med betongvegg. Det er også en betongvegg ut mot de andre bygningene på anleggsområdet.

Sikringsfeltet rundt LPG-anlegg ligger i sin helhet innenfor Speira sitt bedriftsområde.

Storulykkescenario

En antent lekkasje eller oppvarming av LPG-tankene eller rørsystemet er et mulig storulykkescenario. LPG-anlegget blir driftet av RSM og det er gjort risikovurderinger og forebyggende tiltak som gjør at mulighetene for et storulykkescenario er svært liten.

Ved en eventuell antennelse av gass fra en lekkasje vil det kunne utvikles en eksplosjon.

Sikkerhetstiltak

Anlegget er svært godt vedlikeholdt og blir regelmessig fulgt opp både internt og av ansvarlige myndigheter. Det er høy teknisk sikkerhet på anleggene og risiko for alvorlige uhell vurderes som svært lite sannsynlig. Speira Holmestrand har en egen beredskapsstyrke ihht myndighetenes krav. Beredskapsorganisasjonen er dimensjonert for, og trener for, å håndtere potensielle farer vurdert ut ifra kravene i storulykkeforskriften. Dette er beskrevet i bedriften sin beredskapsplan.

Beredskapsplanen er utarbeidet på grunnlag av risikoanalyser utført av virksomheten og beskriver også hvordan nødetater og andre myndigheter skal varsles ved ulykker og

brann. Industrivernet gjennomfører årlig flere beredskapsøvelser og opplæring og samarbeider med nødetatene.

Hvis hendelse oppstår

Ved uhell og ulykker varsles internt beredskapspersonell via interne varslingsystemer. Avhengig av type hendelse, omfang og potensiale varsles brannvesen, politi og ambulanse samt kommunale myndigheter og andre myndigheter.

Det er politiet som har ansvar og tillatelse til å varsle naboer og allmennheten.

Ved en eventuell **storulykke** oppfordres det til å:

- Oppholde seg innendørs
- Lukke dører, vinduer og lufteluker
- Etterkomme alle instruksjoner gitt av redningsledelse eller politi gjennom media eller direkte

Avgjørelser for hva som skal gjøres ved større branner og røykutslipp vil til enhver tid bli vurdert av innsatsledelsen/ politi.

Kontakter ved Speira Holmestrand

Spørsmål vedr. Storulykkeforskriften kan rettes til:

Kontaktinformasjon Speira Holmestrand

Speira AS

Avdeling Holmestrand

Weidemanns gate 8

3080 HOLMESTRAND

Vestfold

Kommunikasjonsansvarlig: Fabrikksjef Robert Grønli, tlf. +47 992 82 301

E-post: robert.gronli@speira.com